

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
Общинска администрация
Изл. № 26-188/11
28.03.2014
5940 здрав Никопол



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
ОБЩИНА НИКОПОЛ

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно: Обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проекти "Реконструкция на улична мрежа на община Никопол" и "Реконструкция на улична мрежа в община Никопол и междублоковите пространства", одобрени за финансиране съгласно ПМС 19 от 07.02.2014 г. за финансиране на проекти и програми за целите на Публичната инвестиционна програма "растеж и устойчиво развитие на регионите"

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА

Във връзка с постъпили запитвания от лице за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, даваме следните разяснения:

Въпрос 3: В КСС на ул. „Раковска” – „Подготвителни и земни работи” има позиция „Формиране на земната основа”, какво да разбираме под думата „формиране”

Отговор 3: Под формиране на земната основа да се счита:

-след изкопните работи е необходимо земната основа да се профилира и уплътни.

Въпрос 4: В същото КСС в раздел „пътни работи” има позиция – „Бализи” -1бр. При направен оглед на обекта не видяхме, къде може да се поставят. Моля за разяснение.

Отговор 4: Заложените бализи в КСС е необходимо да се оферират.

Въпрос 5: В КСС на ул. „Д.Благоев” в раздел „Отводняване и принадлежности на пътя” има позицията „Обратна засипка” - С какъв материал да бъде?

Отговор 5: Обратната засипка да се изпълни от дрениращ материал.

Въпрос 6: В КСС на ул. „Д.Благоев” в раздел „Отводняване и принадлежности на пътя” има позицията „Изграждане на РШ” - посочете дълбината и типа на шахтите – слюбяеми или монолитни?

Отговор 6: Дълбочината на шахтите е от 2 до 3 метра като се изпълнят сглобяеми.

Въпрос 7: В КСС на ул."Смоленска" има позиция „Студено рециклиран пласт -25см” , с какво трябва да е изпълнен този пласт-цимент,битум или друго свързано вещество?

Отговор 7: Студеното рециклиране да се извърши чрез HRB като точната марка ще се уточни след направата на рецепта от изпълнителя.

Въпрос 8: Повдигането на РШ и ДШ на каква височина трябва да се изпълни?

Отговор 8: Повдигането на РШ и ДШ да се осъществи до проектно ниво настилка.

Въпрос 9: В КСС на ул. „Христо Ботев „, в позиция №1- „Направа на кабелна шахта 60/90/100см. С рамка и капак 60/90 см”,капакът и шахтата от какъв вид трябва да са?

Отговор 9: Капакът и шахтата трябва да са стоманобетонови.

Въпрос 10: В КСС на ул. „Хр. Ботев „, в позиция №2 са дадени 2бр.гофрирани тръби по 100 м., а кабела също е 100м.,не трябва ли да е 2x100м.?

Отговор 10: Не нетрябва. По нормативни изисквания се предвижда втората тръба да е резервна

Въпрос 11: В КСС на ул."Хр. Ботев" в позиция №5 „направа на фундамент за стълб „-ако може да дадете размери или посочите детайл.

Отговор 11: Размерите на фундамента ще се определят от строителя след предложение от негова страна типа на стълб.

АХМЕД АХМЕДОВЛ/
Зам.кмет на община Никопол

