

26-28/11
19.01.2015



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
ОБЩИНА НИКОПОЛ

До

Заинтересованите страни в открита процедура с предмет: "Изграждане на геозащитни съоръжения срещу наводнения в гр. Никопол, по проект "Предотвратяване на риска от наводнения от река Дунав при Никопол и Турну Мъгуреле -предпоставка за опазване на околната среда в трансграничния регион", финансиран чрез „Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013", по договор за безвъзмездна финансова помощ № 58394 от 04.08.2014 год".

С настоящото, публикуваме отговор на постъпил на 15.01.2015 год. въпрос в открита процедура с предмет: "Изграждане на геозащитни съоръжения срещу наводнения в гр. Никопол, по проект "Предотвратяване на риска от наводнения от река Дунав при Никопол и Турну Мъгуреле -предпоставка за опазване на околната среда в трансграничния регион", финансиран чрез „Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013", по договор за безвъзмездна финансова помощ № 58394 от 04.08.2014 год":

ВЪПРОСИ:

Въпрос. В Обявлението за обществената поръчка:

"II.2) Количество или обем на поръчката II.2.1) Общо количество или обем Избрания изпълнител следва да изпълни одобрения работен проект, включващ следните (изброени са най-крупните пера) количества и видове работи: Основно строителство: Изпълнение на тънка бентонитова стена - 16080 кв.м. Доставка, набиване и изваряване на шпунт GU 8N стена с обща височина 6m, дълбочина 4,50m - 6 882,6 кв.м. Както и в Решение за промяна от 22.12.2014 г.

" Доставка и полагане на шпунт GU 8N стена с обща височина 6m, дълбочина 4,50m - 6883 кв.м.",

което предполага използването на точно определен тип шпунт, което от своя страна ограничава възможния кръг производители.

В тази връзка, моля изяснете допустимо ли е използване на друг тип шпунт с еквивалентни технически характеристики."

Отговор: Възложителят не счита, че изискването е ограничително, тъй като е посочена не марка или модел, а определен тип шпунт, който има определени геометрични характеристики на сечението, отговарящи на изискванията и изчисленията, направени в работния проект. Ограничително условие няма и по причина, че посочения тип шпунт се произвежда от много производители, а не от един. В допълнение, Възложителят вече отговори на предходен въпрос, че за подходящи се считат всички профили с еквивалентни или по-големи стойности на геометричните характеристики на сечението.

АХМЕД АХМЕДОВ
Зам.кмет на община Никопол

